

Betriebs- und Montageanleitung

Operating and mounting instructions

Instructions d' installation et operation

Instruzioni di montaggio e funzionamento

Instrucciones de funcionamiento y monfaje

Instrukcja obsługi



Drehantrieb, Typ 225

Actuator for dampers, type 225

Servomoteur entraînement à rotation, type 225

Servomotore a movimento rotatorio, tipo 225

Actuador para compuertas, tipo 225

Silownik do przepustnic i zaworów, model 225

Descrizione:

Per l'azionamento e la regolazione di serrande nei settori di ventilazione e climatizzazione. I servomotori dovrebbero essere montati preferibilmente in ambienti asciutti, cioè in assenza di vapori aggressivi.

Nel caso i servomotori venissero montati in ambienti esterni, i servomotori dovrebbero essere preventivamente protetti da eventuali agenti atmosferici.

Avvertenze per sicurezza:



- (230V) – Attenzione: tensione di alimentazione
- (24V) – Allacciamento da transformatore di isolamento
- (Controllo continuo) – per adattamento del campo di regolazione può essere regolata per l'angolo di rotazione

-Questo apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, come descritto nelle istruzioni per l'uso.

-Tutte le operazioni sui servomotori (montaggio, collegamenti elettrici, e riparazioni) devono essere effettuate in assenza di corrente elettrica.

-Il collegamento elettrico dovrà essere effettuato da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle normative VDE e da altre eventualmente in vigore.

-I Servomotori non sono adatti ad essere utilizzati in applicazioni in atmosfera esplosiva.

-Le versioni 24V possono essere utilizzate solo con bassa tensione di sicurezza.

 - Il dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto domestico. La legislazione locale e attualmente in vigore devono essere rispettate.

Beschreibung:

Zum Stellen oder Regeln von Klappen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Antriebe sollten in einem möglichst trockenen Raum montiert werden, wobei die Umgebung frei von aggressiven Dämpfen sein muss. Bei Anbringung außer Haus, ist der Antrieb durch geeignete Maßnahmen vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Sicherheitshinweise:



- (230V) - Achtung Netzspannung
- (24V) - Anschluss über Sicherheitstransformator
(Stetigregelung) – per Adaption kann der Regelbereich an den Drehwinkel angepasst werden.

-Der Antrieb darf nur zu dem in der Betriebsanleitung beschriebenen, bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

-Sämtliche Arbeiten an den Antrieben (Montage, elektrischer Anschluss, Nachrüstungen und Reparaturen) dürfen nicht Unter Spannung durchgeführt werden.

-Der elektrische Anschluss muss unter Beachtung der VDE-Bestimmungen, nationalen und anderen gültigen Vorschriften von einem Fachmann vorgenommen werden.

-Die Antriebe sind nicht für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet.

-Geräte für 24V dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung betrieben werden.

 - Das Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Description:

For the regulation of dampers and valves for heating-, ventilation- and air conditioning technology. The actuators should be mounted in a dry environment, absolutely free from acrid fumes. In case of outdoor installation, the actuator has to be protected against climatic influences by suitable measures.

Safety remarks:



- (230V) – Attention mains voltage
- (24V) – Connect via safety isolation transformer
(Continous control) – Adaption of operating range to match the mechanical angle of rotation

-Only use the servomotors for the proper purpose described in the operating instructions.

-All operations to the servomotors (mounting, electrical connection, retrofitting and repair) must be carried out with the power supply disconnected.

-The electrical connection must be done by a competent person considering the VDE-regulations, national regulations and other valid regulations.

-The servomotors are not suitable for use in explosive atmospheric applications.

-**The 24V versions may only be operated by a safety electrical low voltage.**

 - The device must not be disposed of as domestic waste. Local and in force legislation must be observed.

Description:

Pour la commutation et régulation de clapets pour chauffage, ventilation et climatisation. Les servomoteurs doivent être installés dans un environnement sec et libre de vapeurs agressives. En cas de montage au dehors, le servomoteur doit être protégé contre les intempéries.

Remarques de sécurité:



- (230V) – Attention: la tension d'alimentation
- (24V) – Connectez-vous via un transformateur d'isolation de sécurité
(Contrôle continu) – par l'adaptation de la gamme de contrôle peut être ajusté à l'angle de rotation

-Le servomoteur doit être utilisé uniquement conformément à son application et selon les instructions d'installation et montage.

-Avant toute intervention (montage, raccordement électrique, montage ultérieur, réparation) le servomoteur doit être mis hors tension!

Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un spécialiste et selon les normes et la législation du pays en vigueur, VDE au autres.

Les servomoteurs ne sont pas adaptés pour l'utilisation dans une atmosphère explosive.

-Les servomoteurs 24V doivent être utilisés uniquement avec une faible tension de sécurité.

 - L'appareil ne doit être éliminé comme déchet domestique. La législation locale en vigueur doit être respectée.

Descrizione:

Per l'azionamento e la regolazione di serrande nei settori di ventilazione e climatizzazione. I servomotori dovrebbero essere montati preferibilmente in ambienti asciutti, cioè in assenza di vapori aggressivi.

Nel caso i servomotori venissero montati in ambienti esterni, i servomotori dovrebbero essere preventivamente protetti da eventuali agenti atmosferici.

Avvertenze per sicurezza:



- (230V) – Attenzione: tensione di alimentazione
- (24V) – Allacciamento da transformatore di isolamento
- (Controllo continuo) – per adattamento del campo di regolazione può essere regolata per l'angolo di rotazione

-Questo apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, come descritto nelle istruzioni per l'uso.

-Tutte le operazioni sui servomotori (montaggio, collegamenti elettrici, e riparazioni) devono essere effettuate in assenza di corrente elettrica.

-Il collegamento elettrico dovrà essere effettuato da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle normative VDE e da altre eventualmente in vigore.

-I Servomotori non sono adatti ad essere utilizzati in applicazioni in atmosfera esplosiva.

-Le versioni 24V possono essere utilizzate solo con bassa tensione di sicurezza.

 - Il dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto domestico. La legislazione locale e attualmente in vigore devono essere rispettate.

Descripción:

Para regular compuertas y válvulas en la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Los actuadores se deben montar en un ambiente seco, totalmente exento de gases o humos corrosivos.

En el caso de instalación en el exterior, el actuador se debe proteger contra las influencias del clima mediante medidas apropiadas.

Advertencias de seguridad:



- (230V) – Atención: voltaje de red
- (24V) – Conectar mediante un transformador de seguridad aislado
(Control proporcional) – La banda proporcional se puede adaptar para ajustarse al ángulo de rotación

-Use los servomotores exclusivamente para la utilización descrita en las instrucciones de funcionamiento.

-Todas las operaciones con los servomotores (montaje, conexión eléctrica, señal de retorno y reparación) se deben realizar con la alimentación desconectada.

-Las conexiones eléctricas se deben realizar por operarios solventes considerando las normativas VDE, las nacionales o cualquier otra válida.

-Los servomotores no son adecuados para aplicaciones en ambiente explosivo.

-Las versiones a 24V solo se pueden hacer funcionar con un bajo voltaje eléctrico seguro.

 - El dispositivo no se puede desechar con la basura doméstica. Se debe respetar la normativa ambiental.

Opis:

Silowniki elektryczne przeznaczone do automatyzacji przepustnic i zaworów. Wykorzystywane są w aplikacjach związanych z systemami HVAC. Silowniki należy montować w środowisku suchym, absolutnie wolnym od gryzącego dymu. W przypadku instalacji na zewnątrz silownik powinien być chroniony przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych za pomocą odpowiednich środków (obudowa, ...).

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:



- (230V) – Uwaga napięcie sieciowe
- (24V) – Podłącz przez transformator separujący
(Sterowanie modułowane) – Mechaniczna adaptacja kąta obrotu

- Należy używać silowników tylko zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

- Wszystkie zmiany przy silownikach (montaż, podłączenie elektryczne, modernizacja i naprawa) muszą być wykonane przy odłączonym zasilaniu.





- Podłączenia elektryczne powinno być dokonywane przez osobę kompetentną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Silowniki te nie nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.


- Wersje 24V mogą być zasilane wyłącznie bezpiecznym napięciem.

 - Utylizacji urządzeń należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Montage/ mounting/ montaggio/ montaje/ montaż:




Maßzeichnungen/ dimensional drawings/ dessins cotés/ disegni quotati/ dibujos de dimensiones / wymiary:








Montage/ mounting/montage/montaggio/ montaje / montaż:




Montage/ mounting/ montage/ montaggio/ montaje / montaż:




Montage/ mounting/ montage/ montaggio/ montaje / montaż:



Funktion/ function/ function/ funcione/ function / funkcje:



Funktion/ function/ function/ funcione/ function / funkcje:



Anschluss/ connection scheme/ schema de connexion/ schema di collegamento/ esquema de conexiones / schemat podłączenia:

